



Nur bei Daten-  
fernübertragung  
Netz 230 V 50 Hz  
Telefonanschluß

ab DN 50 : 2 x DN Auslaufstrecke

5 x DN Einlaufstrecke

- 1 Handabsperriarmatur
- 2 Thermometer
- 3 Manometer
- 4 Volumenzähler
- 5 Schmutzfänger
- 6 Beruhigungsstrecke
- 7 Temperaturfühler \*
- 8 Entleerung mind. 1/2"
- 10 Wärmetauscher
- 11 Rechenwerk
- X Reduzierung bei Bedarf

\* Einbau mittels Schweißmuffe  
mit Tauchhülse 1/2"  
Eintauchtiefe entspr. Zählergröße

Anlage 7.2



Produkt : Dampfversorgung  
Messstrecke Heizwasser ( sekundär )

Datum:	12.03.2003
Bearbeiter	
geprüft:	
Dat.-Name	

Planung:  
M1 - MZ

Blatt Nr.: 1

Messstrecke HW 7.2